

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Какичевская основная общеобразовательная школа**

Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленным конкретным местом выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требо- вания которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнен- ии
3. организации завести журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 13, 54, 60 ППР РФ от 16.09.2020г.	14.09.2022г.	Журнал начат 21.10.2021 г.
2. В организации преду- смотреть указатели обо- значающие направление движения к источникам противопожарного водо- снабжения.	п. 48 ППР РФ от 16.09.2020г.	14.09.2022г.	указатели обо- значающие направление движения к источникам противопожа- рного водо- снабжения установлены 04.07.2022 г.
3. В организации запретить использование отделоч- ных материалов применя- емых для внешних по- верхностей покрытия по- лов на путях эвакуации без документации под- тверждающей пределы огнестойкости.	п. 25 ППР РФ от 16.09.2020г., ч. 6 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.	14.09.2022г.	Имеется декларация о соответствии внешних по- верхностей покрытия полов на путях эвакуации,

				срок действия с 18.05.2021 г. по 17.05.2026 г.
4.	Привести в соответствии с требованиями изготовителя 3 (три) автоматических пожарных извещателя в спортивном зале имеют механические повреждения.	п. 54 ППР РФ от 16.09.2020г.	14.09.2022г.	3 (три) автоматических пожарных извещателя в спортивном зале приведены в соответствие 20.07.2022 г.

Директор МБОУ Какичевская ООШ:



Демченко Н.Н.