



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Ростовской области

ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003,
тел. 8-(863)-240-67-66, fax 280-86-69, E-mail: gumchsro@donpac.ru
«Единый « телефон доверия » (863)-239-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Белокалитвинскому району

ул. Первомайская, 28, г.Белая Калитва, 347040
тел.(fax) (86383)-2-00-19, E-mail: 7ogpn_rnd@mail.ru

« 19 » марта 2020 г.
(дата составления акта)

г. Белая Калитва
(место составления акта)

11 часов 50 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 10

Ростовская область, Белокалитвинский район, х.Какичев,
По адресу/адресам: ул. Молодежная, 3
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 10 от 29 февраля 2020 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
муниципального бюджетного образовательного учреждения
Какичевская основная общеобразовательная школа
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 16 » марта 2020 г. с 11 час. 10 мин. до 13 час. 05 мин. Продолжительность 1ч. 55мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица)

« 19 » марта 2020 г. с 09 час. 40 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность 0ч. 50мин.

или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 часа 45 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДиПР по Белокалитвинскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) А.В. Димитров 02.03.2020г., 09 час 55 мин.

(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Сафoshкин Валерий Викторович, старший дознаватель
ОНДиПР по Белокалитвинскому району
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;

в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Димитров Александр Викторович

директор МБОУ Какичевская ООШ

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пун- та) и наименование нормативного пра- вового акта РФ и (или) нормативного документа по пожар ной безопасности, требования которо- го(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
	Основное здание школы		
1	На путях эвакуации, для отделки панелей стен коридоров допускается применение отделочного материала (краски) с неисследованными показателями пожарной опасности.	Ппр в РФ п.33 СНиП 21-01-97* п. 6.25*	Директор МБОУ Какичевская ООШ А.В. Димитров
2	На путях эвакуации, для покрытия пола коридоров, допускается применение отделочных материалов (линолеума и краски) с неисследованными показателями пожарной опасности.	Ппр в РФ п.33 СНиП 21-01-97* п. 6.25*	
3	Не исправны два датчика автоматической пожарной сигнализации, расположенные в помещении спортзала.	Ппр в РФ п.61	
4	Отсутствует эвакуационное освещение путей эвакуации.	Ппр в РФ п.43	
5	Помещение библиотеки не отделено от остальной части здания противопожарными преградами (перекрытие, стена, дверь)	СНиП 21.01.97* п.7.4, п.5.14	
1	2	3	4

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание № 10/14/1 от 19.03.2020 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Димитров Александр Викторович, директор МБОУ Какичевская ООШ

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 19 » марта 2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

[illegible]

1	2	3	4	5

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. дознаватель ОНДиПР
по Белокалитвинскому району
майор вн. службы Сафошкин В.В.

«13» 05 2020 г.



(подпись)

Директор МБОУ
Какичевская ООШ
А.В. Димитров



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«22» 05 2020 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору