



МБОУ
Какичевская ООШ

МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
**ОТДЕЛ НАДЗОНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПР ПО БЕЛОКАЛИТВИНСКОМУ РАЙОНУ**

347040 Г. БЕЛАЯ КАЛИТВА
УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 28
ТЕЛЕФОН : 2-00-19
(ФАКС): 2-00-18
E- mail: 7ogpn_rnd@mail.ru

г. Белая Калитва,
Белокалитвинский район,
Ростовской области,
ул. Молодежная, 3

17.1103.2022 года № 051-21/2022/3

на № от

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

17.03.2022г. дознавателем ОНД и ПР по Белокалитвинскому району Управления надзорной деятельности ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области, проведено мероприятие по надзору за обеспечением пожарной безопасности в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Какичевская основная общеобразовательная школа, расположенная по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, х. Какичев, ул. Молодежная, 3.

За допущенные нарушения требований пожарной безопасности в период проведения мероприятия по надзору к административной ответственности в соответствии с требованиями части 1 статьи 20.4 КоАП России, привлечено должностное и юридическое лицо.

Наиболее серьезные нарушения, снижающие уровень противопожарной защиты МБОУ Какичевская ООШ, следующие:

1.	3 (три) автоматических пожарных извещателя в спортивном зале имеют механические повреждения.	п. 54 ППР РФ от 16.09.2020г.
----	--	------------------------------

Все указанные выше нарушения подтверждены к исполнению предписанием ГПН от 14.03.2022 года

Требования пожарной безопасности к данному объекту предполагают необходимость выполнения указанных мероприятий в комплексе, одновременно во всех помещениях, с заключением договора с организацией, имеющей соответствующую лицензию и специализирующейся на выполнении работ на объектах данной категории с учетом их специфики.

Невыполнение вышеуказанных мероприятий в случае возникновения пожара может привести к гибели и травмированию людей, уничтожению значительных материальных ценностей, неблагоприятным экологическим последствиям.

Сообщаю, что в случае непринятия незамедлительных и эффективных мер по устранению вышеуказанных нарушений норм и правил пожарной безопасности в кратчайшие сроки должностные лица Государственного пожарного надзора будут вынуждены принять меры в установленном Федеральным Законом «О пожарной безопасности» и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях порядке.

В связи с вышеизложенным и в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вношу данное представление.

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, сообщите о принятых мерах, направленных на улучшение

противопожарного состояния вверенного Вам предприятия в месячный срок со дня получения настоящего представления.

Информирую также о том, что неисполнение настоящего представления влечет за собой административную ответственность в соответствии с требованиями статьи 19.6 КоАП России.

Дознаватель ОНД и ПР
по Белокалитвинского района
по пожарному надзору
ст. лейтенант вн. службы

И.Н. Печуров

Получено

17.03.2022

Дир

Демченко Н.Н.